

설계단계검사 합격통지서

설계단계검사 합격통지서

제 19-39-063 호

상 호 : (주)신우전자

소 재 지 : 경기 화성시 팔탄면 푸른들판로 641

대 표 자 : 이기원

품 명 : 가스누출자동차단장치(1회로, 핸들작동식)

모 델 명 : 제어부:GSV-102M(V6), 차단부:SV-20A

사 용 가 스 : 해당없음

유효기간 : 2019. 08. 26 ~ 2024. 08. 25

검 사 성 적 : 별첨참조

검 사 원 : 이진규

(서명)

기술책임자 : 양남식

(서명)

위의 품목은 「고압가스 안전관리법」 제 17조 또는 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제 21조에 의거 실시한 설계단계검사(정밀검사)에 합격하였음을 통지합니다.

2019. 08. 26

한 국 가 스 안 전 공 사



한 국 가 스 안 전 공 사

1 - 2

원본대조필



검 사 성 적

제 19-39-063 호

검사방법	: KGS AA632 2018
품명	: 가스누출자동차단장치(1회로, 핸들작동식)
모델명	: 제어부:GSV-102M(V6), 차단부:SV-20A
구분	: 가스누출경보차단장치
차단방식	: 핸들작동식
사용압력	: 해당없음
재료-케이스	: PC/ABS
재료-기어	: SPHC,POM
재료-전자밸브 BODY	: 해당없음
경보기개수	: 1회로
차단부규격	: 20A
입구규격	: 해당없음
출구규격	: 해당없음
차단부모터	: LD-500RF-12560
사용전압	: 220 V
표시유량	: 해당없음
기타	: 해당없음
통신TYPE	: 해당없음
차단부 개수	: 1개
제어부 및 차단부 용도	: 제어부(옥내용), 차단부(옥내용)

이 하 여 백

